EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
✆ 418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166630

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:50	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Travaux Publics (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	É Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Travaux Publics | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92872

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.84 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	0.97 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-03		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166632

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:53	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Pompier (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Éric Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Caserne de pompiers

Lieu du prélèvement : Poste pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92874

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.72 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	0.99 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-03		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166617

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:31	4 juillet 2014	4 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Curé Boivin (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	E Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Poste Curé-Boivin

Lieu du prélèvement : Poste Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92860

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.82 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	0.88 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166628

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:48	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Côte Sud (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	É Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : P. Côte-Sud

Lieu du prélèvement : P. Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92870

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.57 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	1.71 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	1 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166693

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 13:58	3 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (Turb)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	E Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hôtel de Ville

État à la réception : Conforme, voir section commentaires

Notre référence au MDDEFP : 92924

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chloramines	0.18 mg/L		2014-07-01	< 3 mg/L	(1)
pH (eau potable)	7.33 Unité pH		2014-07-01	6.5 à 8.5 Unité pH	(2)

Physico-Chimie de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Turbidité	0.27 UTN	ENVX-CHM-01	2014-07-03	< 5 UTN	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est supérieure à 12°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
(2) : Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada

Analysé par :

Approuvé par :



Drouin Frédéric, Chimiste

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
✆ 418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166620

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:34	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	E Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hotel de Ville | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92863

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.65 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	0.73 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-03		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166626

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:46	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Nord-Sud (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Éric Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92868

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.22 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	1.57 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-03		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-166635

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
1 juillet 2014	3 juillet 2014 11:55	5 juillet 2014	7 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'épuration (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	É Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Usine d'épuration

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 92877

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.6 mg/L		2014-07-01		
Chlore résiduel total	0.8 mg/L		2014-07-01		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-03		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-03	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 7°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168000

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:29	12 juillet 2014	14 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Travaux Publics (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : Travaux Plublic

Lieu du prélèvement : Travaux Publics | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93680

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.14 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	1.24 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-09		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon est de 12°C lors de la réception au laboratoire.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
✆ 418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168006

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:36	12 juillet 2014	14 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne De Pompiers(Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Caserne de pompiers

Lieu du prélèvement : Caserne de pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93684

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.06 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	1.46 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-09		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon est de 12°C lors de la réception au laboratoire.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168010

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:40	10 juillet 2014	11 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Curé Boivin (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	E. Faubert		

1 : Identification de l'échantillon : Poste Curé-Boivin

Lieu du prélèvement : Poste Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93688

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.26 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	1.29 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-167998

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:24	10 juillet 2014	11 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Côte Sud (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : P. Côte-Sud

Lieu du prélèvement : P. Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93678

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.84 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	1.87 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168011

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:42	10 juillet 2014	11 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de ville (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Hotel de ville

Lieu du prélèvement : Hotel de Ville | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93689

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.77 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	0.92 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168008

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:38	15 juillet 2014	15 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Nord-Sud (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : Nord-Sud

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93686

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.98 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	1.13 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	4 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-09		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon est de 12°C lors de la réception au laboratoire.
Ce rapport remplace celui émis le 2014-07-14.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-168013

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
7 juillet 2014	9 juillet 2014 13:45	15 juillet 2014	15 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'épuration (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Usine d'épuration

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 93692

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.59 mg/L		2014-07-08		
Chlore résiduel total	0.76 mg/L		2014-07-08		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	15 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-09		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-09	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon est de 12°C lors de la réception au laboratoire.
Ce rapport remplace celui émis le 2014-07-14.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169664

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:26	18 juillet 2014	21 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Génie Civil (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paix Perez		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Génie civil | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94549

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.98 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	1.13 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-16		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169653

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:14	18 juillet 2014	21 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Pompier (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Perez		

1 : Identification de l'échantillon : Pompiers

Lieu du prélèvement : Pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94542

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.32 mg/L		2014-07-15		
Chlore résiduel total	1.59 mg/L		2014-07-15		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-16		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169655

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:17	17 juillet 2014	18 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Curé Boivin (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Perez		

1 : Identification de l'échantillon : Poste Curé-Boivin

Lieu du prélèvement : Poste Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94543

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.43 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	1.51 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169659

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:21	17 juillet 2014	18 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Côte Sud(profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Perez		

1 : Identification de l'échantillon : P. Côte-Sud

Lieu du prélèvement : P. Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94545

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.77 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	1.89 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169661

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:23	17 juillet 2014	18 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville(Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Perez		

1 : Identification de l'échantillon : Hotel de ville

Lieu du prélèvement : Hotel de Ville | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94547

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.99 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	1.11 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169650

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:12	18 juillet 2014	21 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Nord-Sud(profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : Poste Nord-Sud

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94540

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.08 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	1.54 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-16		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-169657

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
14 juillet 2014	16 juillet 2014 18:19	18 juillet 2014	21 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine Épuration(profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Perez		

1 : Identification de l'échantillon : Usine d'épuration

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 94544

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.54 mg/L		2014-07-14		
Chlore résiduel total	0.65 mg/L		2014-07-14		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-16		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-16	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170764

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:39	25 juillet 2014	29 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Travaux Publics (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel		

1 : Identification de l'échantillon : Travaux Plublic

Lieu du prélèvement : Travaux Publics | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95041

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.86 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.03 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	26 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-23		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170756

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:24	25 juillet 2014	29 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne de Pompier (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel		

1 : Identification de l'échantillon : Caserne de pompiers

Lieu du prélèvement : Caserne de pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95096

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.97 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.2 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-23		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : Microbiologie: L'EAU DE CONSOMMATION EST POTABLE selon les paramètres analysés en vertu du Règlement sur la Qualité de l'eau potable du Québec. Le MDDELCC recommande les indicateurs suivants pour établir la potabilité d'une eau de consommation d'un puits : coliformes totaux (bactéries atypiques), Escherichia coli et entérocoques.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170767

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:42	24 juillet 2014	28 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Curé Boivin (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	JMPP		

1 : Identification de l'échantillon : Curé-Boivin

Lieu du prélèvement : Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95044

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.55 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.8 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170761

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:36	24 juillet 2014	28 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Côte Sud (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Pais Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : P. Côte-Sud

Lieu du prélèvement : P. Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95038

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.6 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.81 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170768

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:45	24 juillet 2014	28 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz		

1 : Identification de l'échantillon : Hotel de ville

Lieu du prélèvement : Hotel de Ville | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95045

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.01 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.09 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170772

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:49	25 juillet 2014	29 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Nord-Sud (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz Pérez		

1 : Identification de l'échantillon : Nord-Sud

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95046

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.04 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	1.21 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	5 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-23		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	1 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-170759

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
21 juillet 2014	23 juillet 2014 14:32	25 juillet 2014	29 juillet 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Station d'épuration (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	José Manuel Paiz		

1 : Identification de l'échantillon : Station d'épuration

Lieu du prélèvement : Station d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95036

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.67 mg/L		2014-07-21		
Chlore résiduel total	0.74 mg/L		2014-07-21		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-23		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-23	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171679

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:15	1 août 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Génie Civil (profil 3+ BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Génie civil | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95461

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.03 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	1.09 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-29		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 11.5°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171690

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:27	1 août 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne de pompiers (profil 3+ BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Caserne de pompiers

Lieu du prélèvement : Caserne de pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95471

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.24 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	1.74 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-29		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171682

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:19	30 juillet 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Curé Boivin (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Curé-Boivin

Lieu du prélèvement : Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95464

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.19 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	1.4 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 12°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171678

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:13	30 juillet 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Côte Sud (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Côte Sud

Lieu du prélèvement : Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95460

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.82 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	2.1 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 11°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171675

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:06	30 juillet 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Hotel de ville

Lieu du prélèvement : Hotel de Ville | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95457

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.7 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	0.82 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 11.5°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171687

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:25	1 août 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Nord-Sud (profil 3+ BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Nord-Sud

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95469

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.13 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	1.31 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-29		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

Commentaires : La température de l'échantillon à l'arrivée au laboratoire est de 12°C.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-171697

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
28 juillet 2014	29 juillet 2014 15:44	1 août 2014	1 août 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Station d'épuration (profil 3+ BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Station d'épuration

Lieu du prélèvement : Station d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDEFP : 95475

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.67 mg/L		2014-07-28		
Chlore résiduel total	0.79 mg/L		2014-07-28		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-07-29		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-07-29	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.