EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188305

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
3 novembre 2014	5 novembre 2014 16:37	11 novembre 2014	13 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Travaux Public (THM)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	S.M.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Travaux Public

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104182

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.67 mg/L		2014-11-03		
Chlore résiduel total	0.83 mg/L		2014-11-03		

Chimie Organique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Trihalométhanes (THM)			-		
- Chloroforme	52 ug/L				(*)
- Bromodichlorométhane	6 ug/L				(*)
- Dibromochlorométhane	< 1 ug/L				(*)
- Bromoforme	< 1 ug/L				(*)
- Trihalométhanes totaux	58 ug/L			< 80 ug/L	(*)(1)

* : Analyse effectuée en sous traitance.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Vanier Sébastien, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188307

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
3 novembre 2014	5 novembre 2014 16:40	11 novembre 2014	13 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne de pompiers (THM)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	S.M.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104184

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.21 mg/L		2014-11-03		
Chlore résiduel total	1.35 mg/L		2014-11-03		

Chimie Organique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Trihalométhanes (THM)			-		
- Chloroforme	25 ug/L				(*)
- Bromodichlorométhane	3 ug/L				(*)
- Dibromochlorométhane	< 1 ug/L				(*)
- Bromoforme	< 1 ug/L				(*)
- Trihalométhanes totaux	29 ug/L			< 80 ug/L	(*)(1)

* : Analyse effectuée en sous traitance.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Vanier Sébastien, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188297

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
3 novembre 2014	5 novembre 2014 16:29	7 novembre 2014	12 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (Turb)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hôtel de Ville

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104175

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chloramines	0.21 mg/L		2014-11-03	< 3 mg/L	(1)
pH (eau potable)	7.8 Unité pH		2014-11-03	6.5 à 8.5 Unité pH	(2)

Physico-Chimie de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Turbidité	0.2 UTN	ENVX-CHM-01	2014-11-05	< 5 UTN	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.
(2) : Recommandations pour la Qualité de l'Eau Potable au Canada

Analysé par :

Approuvé par :

Vanier Sébastien, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188303

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
3 novembre 2014	5 novembre 2014 16:35	11 novembre 2014	13 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Nord Sud (THM)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	S.M.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste Nord Sud

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104181

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.09 mg/L		2014-11-03		
Chlore résiduel total	1.38 mg/L		2014-11-03		

Chimie Organique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Trihalométhanes (THM)			-		
- Chloroforme	33 ug/L				(*)
- Bromodichlorométhane	4 ug/L				(*)
- Dibromochlorométhane	< 1 ug/L				(*)
- Bromoforme	< 1 ug/L				(*)
- Trihalométhanes totaux	37 ug/L			< 80 ug/L	(*)(1)

* : Analyse effectuée en sous traitance.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Vanier Sébastien, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188299

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
3 novembre 2014	5 novembre 2014 16:32	11 novembre 2014	13 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'épuration (THM)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104177

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.76 mg/L		2014-11-03		
Chlore résiduel total	0.93 mg/L		2014-11-03		

Chimie Organique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Trihalométhanes (THM)			-		
- Chloroforme	38 ug/L				(*)
- Bromodichlorométhane	5 ug/L				(*)
- Dibromochlorométhane	< 1 ug/L				(*)
- Bromoforme	< 1 ug/L				(*)
- Trihalométhanes totaux	43 ug/L			< 80 ug/L	(*)(1)

* : Analyse effectuée en sous traitance.

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Sébastien Vanier
CHIMISTE
Sébastien F. Vanier
2010-026
QUÉBEC

Vanier Sébastien, Chimiste, M.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188340

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:26	7 novembre 2014	11 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Génie Civil(profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Génie Civil | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104218

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.67 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	0.83 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-05		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188336

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:20	7 novembre 2014	11 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne de Pompiers(profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Caserne de pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104214

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.21 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	1.35 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-05		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188337

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:22	6 novembre 2014	12 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de Pompage Coté sud(profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Côte-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104215

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.44 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	1.78 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188338

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:23	6 novembre 2014	12 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de Pompage Curé-Boivin(profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Système Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104216

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.56 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	1.88 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188334

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:19	7 novembre 2014	11 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hotel de Ville(profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hotel de ville

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104236

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.76 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	0.97 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-05		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188306

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 16:38	7 novembre 2014	11 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de Pompage Nord-Sud(profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104183

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.09 mg/L		-		
Chlore résiduel total	1.38 mg/L		-		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-05		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-188333

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
4 novembre 2014	5 novembre 2014 17:17	7 novembre 2014	11 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine D'Épuration(profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration Boisbriand

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104212

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.74 mg/L		2014-11-04		
Chlore résiduel total	0.93 mg/L		2014-11-04		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	3 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-05		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-05	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189094

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:33	14 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Genie Civil (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Génie Civil

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104653

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.45 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	0.65 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-12		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189089

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:26	13 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne de Pompiers (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Caserne de Pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104649

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.35 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.75 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189097

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:36	13 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Côté Sud (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste Cote Sud

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104656

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.53 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.79 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189091

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:27	13 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Curé-Boivin (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Système Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104650

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.47 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.69 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189093

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:31	14 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (Profil 3+BHAA))	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hotel de ville

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104652

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.99 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.14 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-12		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189095

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:34	14 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Nord-Sud (Profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 104654

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.31 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.77 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-12		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-189092

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
10 novembre 2014	12 novembre 2014 15:29	13 novembre 2014	17 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'Épuration (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Daniel Rousseau		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration Boisbriand

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 104651

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.84 mg/L		2014-11-10		
Chlore résiduel total	1.1 mg/L		2014-11-10		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-12	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190091

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:18	22 novembre 2014	24 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Génie Civil (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Génie Civil

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 105311

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.67 mg/L		2014-11-18		
Chlore résiduel total	0.81 mg/L		2014-11-18		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-19		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190107

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:46	22 novembre 2014	24 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne des Pompiers (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Caserne des Pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105327

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.08 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.26 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	1 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-19		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190105

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:43	20 novembre 2014	21 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de pompage Côté-Sud (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Côté-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105325

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.47 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.81 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190100

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:36	20 novembre 2014	21 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de pompage Curé-Boivin (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Curé-Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105320

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.38 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.63 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190099

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:33	22 novembre 2014	24 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hôtel de Ville

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 105319

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.03 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.2 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-19		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190111

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:50	22 novembre 2014	24 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de pompage Nord-Sud (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105331

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.19 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.47 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-19		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190102

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
17 novembre 2014	19 novembre 2014 16:39	21 novembre 2014	21 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'épuration Boisbriand (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Juan Pinal		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Usine d'épuration Boisbriand | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105322

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.93 mg/L		2014-11-17		
Chlore résiduel total	1.1 mg/L		2014-11-17		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	4 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-19	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190934

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 15:18	28 novembre 2014	2 décembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Travaux public - Génie Civil (Profil 3 + BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Mustapha S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Travaux public - Génie Civil | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105749

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	0.82 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	0.99 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-26		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190961

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 15:52	28 novembre 2014	2 décembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Caserne des pompiers (Profil 3 + BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Mustapha S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Caserne des Pompiers | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105776

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.38 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.55 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-26		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190875

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 14:17	27 novembre 2014	28 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste de pompage Côté-Sud (profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M.S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste de pompage Côté-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105696

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.29 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.54 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190962

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 15:54	27 novembre 2014	28 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Curé Boivin (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Mustapha S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste Curé Boivin | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105777

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.28 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.41 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Stephanie Rose

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190866

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 14:05	28 novembre 2014	2 décembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Hôtel de Ville (profil 3+BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M. S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Hôtel de ville

État à la réception : Conforme

Notre référence au MDDELCC : 105692

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable

Origine de l'échantillon : Eau

Point d'échantillonnage : Réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.25 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.57 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-26		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777

Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190963

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 15:57	28 novembre 2014	2 décembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Poste Nord-Sud (Profil 3 + BHAA)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	Mustapha S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : Poste Nord-Sud | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105778

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.51 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.8 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-26		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.

EnvironeX
Laboratoires Environnementaux
info@labenvironex.com
www.labenvironex.com
4495 boul. Wilfrid-Hamel
suite 150, Québec
Québec G1P 2J7
418.977.1220
1.877.977.1220
418.614.9777
Web Analyse
Consultez vos Résultats en Ligne

Rapport final

Bio-visite numéro : 2014-190869

Client :	Boisbriand (EAU POTABLE) 1L0226		
Contact :	Faubert, Eric	Téléphone :	(450) 433-9478
Adresse :	940 boulevard de la Grande-Allée, bureau 230 Boisbriand Québec, Canada J7G 2J7	Télécopieur :	(450) 979-8887

Date de prélèvement :	Date de réception :	Date de résultat :	Date d'approbation :
24 novembre 2014	26 novembre 2014 14:09	28 novembre 2014	28 novembre 2014

Entrepreneur :		# d'installation :	X0008483
No.Projet ou No. Bon Commande :	Usine d'épuration (Profil 3)	Numéro de dossier Environex :	
Prélevé par :	M. S.		

1 : Identification de l'échantillon : Boisbriand

Lieu du prélèvement : usine d'épuration | État à la réception : Conforme | Notre référence au MDDELCC : 105694

Matrice / Nature de l'échantillon : Eau potable | Origine de l'échantillon : Eau | Point d'échantillonnage : Extrémité du réseau

Analyse réalisée par le client

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
Chlore résiduel libre	1.27 mg/L		2014-11-24		
Chlore résiduel total	1.38 mg/L		2014-11-24		

Analyse Bactériologique de l'Eau Potable

Analyse		Méthode	Date d'analyse	Valeurs de référence	
B.H.A.A. (Bactéries Hétérotrophes Aérobies et Anaérobies facultatives)	0 UFC/mL	ENVX-MBIO05	2014-11-26		
Coliformes Totaux	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 10 UFC/100 mL	(1)
Colonies Atypiques	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	< 200 UFC/100 mL	(1)
Escherichia coli	0 UFC/100 mL	ENVX-MBIO07	2014-11-26	0 UFC/100 mL	(1)

(1) : Tiré du "Règlement sur la Qualité de l'Eau Potable" du Québec.

Analysé par :

Approuvé par :

Rose Stéphanie, Microbiologiste, B.Sc.

Les analyses sont effectuées dans les Laboratoires EnvironeX de Québec. Ces derniers sont accrédités par le Ministère du Développement Durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) du Québec, selon la norme internationale ISO/CEI 17025 pour les domaines analytiques suivants : 1, 2, 3, 4, 6, 15, 22, 30, 40, 50, 85, 96, 601, 603, 604, 605, 606 et 700.Ce certificat ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Résultats applicables qu'aux échantillons soumis à l'analyse.