180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419127

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470943
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470943 Chlore résiduel libre (client) : 1,47 mg/L

470943 Chlore résiduel total (client) : 1,54 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419128

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470944
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470944 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

470944 Chlore résiduel total (client) : 0,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-07
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419129

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470945
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470945 Chlore résiduel libre (client) : 0,82 mg/L

470945 Chlore résiduel total (client) : 0,97 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-07
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419130

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470946
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Caserne des pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470946 Chlore résiduel libre (client) : 0,80 mg/L

470946 Chlore résiduel total (client) : 0,88 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-07
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419131

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470947
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470947 Chlore résiduel libre (client) : 1,39 mg/L

470947 Chlore résiduel total (client) : 1,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419132

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470948
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Travaux Publics
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470948 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

470948 Chlore résiduel total (client) : 0,55 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-07
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 419133

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 470949
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-07
Prélevé le : 2018-08-06
Etat de l'éch. à la réception : Conforme (9.0°C)
Lieu de prélèvement : Centre D'Interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

470949 Chlore résiduel libre (client) : 0,17 mg/L

470949 Chlore résiduel total (client) : 0,23 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-07
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-07
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-07

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420460

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472656
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472656 Chlore résiduel libre (client) : 0,80 mg/L

472656 Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-14
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420461

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472657
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472657 Chlore résiduel libre (client) : 1,16 mg/L

472657 Chlore résiduel total (client) : 1,32 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420462

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472658
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472658 Chlore résiduel libre (client) : 1,34 mg/L

472658 Chlore résiduel total (client) : 1,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420463

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472659
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne des pompiers
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472659 Chlore résiduel libre (client) : 1,04 mg/L

472659 Chlore résiduel total (client) : 1,20 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-14
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420464

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472660
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472660 Chlore résiduel libre (client) : 1,10 mg/L

472660 Chlore résiduel total (client) : 1,29 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-14
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420465

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472661
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472661 Chlore résiduel libre (client) : 0,65 mg/L

472661 Chlore résiduel total (client) : 0,79 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 420466

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 472662
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-14
Prélevé le : 2018-08-13
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

472662 Chlore résiduel libre (client) : 0,41 mg/L

472662 Chlore résiduel total (client) : 0,52 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-14
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-14
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-14
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-14

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421810 R1

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474289
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474289 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

474289 Chlore résiduel total (client) : 0,59 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

correction de la date de réception et de prélèvement
Cette révision remplace 421810 R0 et annule tout certificat antérieur.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421810

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474289
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-22
Prélevé le : 2018-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474289 Chlore résiduel libre (client) : 0,45 mg/L

474289 Chlore résiduel total (client) : 0,59 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421811

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474290
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474290 Chlore résiduel libre (client) : 0,44 mg/L

474290 Chlore résiduel total (client) : 0,53 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-21
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421812

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474291
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474291 Chlore résiduel libre (client) : 0,34 mg/L

474291 Chlore résiduel total (client) : 0,48 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	1	UFC/mL	N/A	2018-08-21
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421813

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474292
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474292 Chlore résiduel libre (client) : 1,03 mg/L

474292 Chlore résiduel total (client) : 1,18 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-21
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421814

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474293
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474293 Chlore résiduel libre (client) : 1,05 mg/L

474293 Chlore résiduel total (client) : 1,19 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-21
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421815

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474294
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474294 Chlore résiduel libre (client) : 1,27 mg/L

474294 Chlore résiduel total (client) : 1,40 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421816

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474295
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

474295 Chlore résiduel libre (client) : 1,12 mg/L

474295 Chlore résiduel total (client) : 1,32 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-21
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-21
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-21

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 421817

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 474296
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-21
Prélevé le : 2018-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : Marco Zumaeta
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBS-TUR-403-A) a 3	0,31	UTN	≤ 5 (N)	2018-08-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422609

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475295
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475295 Chlore résiduel libre (client) : 0,59 mg/L

475295 Chlore résiduel total (client) : 0,71 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422610

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475296
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475296 Chlore résiduel libre (client) : 1,07 mg/L

475296 Chlore résiduel total (client) : 1,16 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	1	UFC/mL	N/A	2018-08-28
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422611

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475297
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475297 Chlore résiduel libre (client) : 0,98 mg/L

475297 Chlore résiduel total (client) : 1,14 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-28
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422612

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475298
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475298 Chlore résiduel libre (client) : 1,24 mg/L

475298 Chlore résiduel total (client) : 1,41 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422613

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475299
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475299 Chlore résiduel libre (client) : 1,03 mg/L

475299 Chlore résiduel total (client) : 1,21 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422614

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475300
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux Publics
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475300 Chlore résiduel libre (client) : 0,58 mg/L

475300 Chlore résiduel total (client) : 0,68 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (LBS-BHA-295-A) a 4	0	UFC/mL	N/A	2018-08-28
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : 422615

Nº client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 475301
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2018-08-28
Prélevé le : 2018-08-27
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Culturel
Préleveur : D. Rousseau
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

475301 Chlore résiduel libre (client) : 0,27 mg/L

475301 Chlore résiduel total (client) : 0,43 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2018-08-28
Colonies atypiques (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2018-08-28
E.coli (LBS-mEcCT-216-A) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2018-08-28

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.