



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462379
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523606

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux publics
Préleveur : Non identifié
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523606 Chlore résiduel libre (client) : 0,74 mg/L

523606 Chlore résiduel total (client) : 0,87 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-06
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	4	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	3	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462380
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523607

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523607 Chlore résiduel libre (client) : 0,70 mg/L

523607 Chlore résiduel total (client) : 0,80 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-06
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462381
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523608

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523608 Chlore résiduel libre (client) : 1,42 mg/L

523608 Chlore résiduel total (client) : 1,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462382
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523609

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523609 Chlore résiduel libre (client) : 0,52 mg/L

523609 Chlore résiduel total (client) : 0,66 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462383
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523610

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523610 Chlore résiduel libre (client) : 0,58 mg/L

523610 Chlore résiduel total (client) : 0,67 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél.. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462384
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523611

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523611 Chlore résiduel libre (client) : 0,72 mg/L

523611 Chlore résiduel total (client) : 0,81 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-06
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 462385
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 523612

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-06
Prélevé le : 2019-08-05
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

523612 Chlore résiduel libre (client) : 1,29 mg/L

523612 Chlore résiduel total (client) : 1,45 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-06
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-06
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-06

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463469
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525092

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525092 Chlore résiduel libre (client) : 0,47 mg/L

525092 Chlore résiduel total (client) : 0,61 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463470
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525093

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc Rene-Levesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525093 Chlore résiduel libre (client) : 1,13 mg/L

525093 Chlore résiduel total (client) : 1,23 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463471
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525094

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525094 Chlore résiduel libre (client) : 1,47 mg/L

525094 Chlore résiduel total (client) : 1,63 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463472
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525095

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525095 Chlore résiduel libre (client) : 1,56 mg/L

525095 Chlore résiduel total (client) : 1,72 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463473
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525096

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de Pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525096 Chlore résiduel libre (client) : 1,16 mg/L

525096 Chlore résiduel total (client) : 1,31 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	1	UFC/mL	N/A	2019-08-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463474

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525097

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel-de-Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525097 Chlore résiduel libre (client) : 0,52 mg/L

525097 Chlore résiduel total (client) : 0,68 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 463475
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca
Projet : E50020258-1
Commande : GE-00000962

N° échantillon : 525098

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-13
Prélevé le : 2019-08-12
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux Publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

525098 Chlore résiduel libre (client) : 0,47 mg/L

525098 Chlore résiduel total (client) : 0,67 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	2	UFC/mL	N/A	2019-08-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-13
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-13
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-13

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464796
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526851

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526851 Chlore résiduel libre (client) : 1,10 mg/L

526851 Chlore résiduel total (client) : 1,25 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-20
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464797
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526852

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé-Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526852 Chlore résiduel libre (client) : 1,15 mg/L

526852 Chlore résiduel total (client) : 1,35 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464798
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526853

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte-Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526853 Chlore résiduel libre (client) : 1,28 mg/L

526853 Chlore résiduel total (client) : 1,44 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464799
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526854

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526854 Chlore résiduel libre (client) : 0,41 mg/L

526854 Chlore résiduel total (client) : 0,50 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464800
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526855

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526855 Chlore résiduel libre (client) : 0,61 mg/L

526855 Chlore résiduel total (client) : 0,83 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464801
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526856

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Travaux Publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526856 Chlore résiduel libre (client) : 0,28 mg/L

526856 Chlore résiduel total (client) : 0,35 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-20
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 464802
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 526857

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-20
Prélevé le : 2019-08-20
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

526857 Chlore résiduel libre (client) : 0,85 mg/L

526857 Chlore résiduel total (client) : 1,00 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-20
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-20
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-20
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-20

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465856
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528290

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : travaux publics
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528290 Chlore résiduel libre (client) : 0,76 mg/L

528290 Chlore résiduel total (client) : 0,93 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465857
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528291

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre culturel
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528291 Chlore résiduel libre (client) : 0,44 mg/L

528291 Chlore résiduel total (client) : 0,66 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465858
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528292

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528292 Chlore résiduel libre (client) : 0,74 mg/L

528292 Chlore résiduel total (client) : 0,98 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465859
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528293

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528293 Chlore résiduel libre (client) : 0,92 mg/L

528293 Chlore résiduel total (client) : 1,06 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-08-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465860
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528294

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528294 Chlore résiduel libre (client) : 1,38 mg/L

528294 Chlore résiduel total (client) : 1,55 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465861
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528295

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin
Préleveur : D. Rousseau
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528295 Chlore résiduel libre (client) : 1,15 mg/L

528295 Chlore résiduel total (client) : 1,33 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : 465862
N° client : 31250
Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 528296

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2019-08-27
Prélevé le : 2019-08-26
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville
Préleveur : non identifié
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

528296 Chlore résiduel libre (client) : 0,58 mg/L

528296 Chlore résiduel total (client) : 0,75 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-08-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-08-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-08-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.