



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467269  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530056

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

530056 pH (Terrain) (client) : 7,10 UpH

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,32	UTN	≤ 5 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467270  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530057

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530057** Chlore résiduel libre (client) : 0,23 mg/L

**530057** Chlore résiduel total (client) : 0,34 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467271  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530058

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530058** Chlore résiduel libre (client) : 1,10 mg/L

**530058** Chlore résiduel total (client) : 1,23 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467272  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530059

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530059** Chlore résiduel libre (client) : 0,54 mg/L

**530059** Chlore résiduel total (client) : 0,69 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467273  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530060

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530060** Chlore résiduel libre (client) : 0,56 mg/L

**530060** Chlore résiduel total (client) : 0,66 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467274

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530061

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530061** Chlore résiduel libre (client) : 1,48 mg/L

**530061** Chlore résiduel total (client) : 1,71 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467275  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530062

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530062** Chlore résiduel libre (client) : 0,81 mg/L

**530062** Chlore résiduel total (client) : 0,97 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467276  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530063

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-05  
Prélevé le : 2019-09-03  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530063** Chlore résiduel libre (client) : 1,46 mg/L

**530063** Chlore résiduel total (client) : 1,58 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-05
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-05

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467817  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530654

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530654** Chlore résiduel libre (client) : 0,20 mg/L

**530654** Chlore résiduel total (client) : 0,30 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	1	UFC/mL	N/A	2019-09-10
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467818  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530655

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530655** Chlore résiduel libre (client) : 0,55 mg/L

**530655** Chlore résiduel total (client) : 0,69 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467819  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530656

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530656** Chlore résiduel libre (client) : 0,62 mg/L

**530656** Chlore résiduel total (client) : 0,78 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-10
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467820  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530657

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompier  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530657** Chlore résiduel libre (client) : 0,95 mg/L

**530657** Chlore résiduel total (client) : 1,17 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-10
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467821  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530658

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Côte Sud  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530658** Chlore résiduel libre (client) : 1,45 mg/L

**530658** Chlore résiduel total (client) : 1,60 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467822  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530659

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Poste Curé Boivin  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530659** Chlore résiduel libre (client) : 1,41 mg/L

**530659** Chlore résiduel total (client) : 1,60 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 467823  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 530660

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-10  
Prélevé le : 2019-09-09  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : D. Rousseau  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**530660** Chlore résiduel libre (client) : 0,64 mg/L

**530660** Chlore résiduel total (client) : 0,78 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-10
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-10
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-10

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468979  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532073

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Pompage Côte Sud  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532073** Chlore résiduel libre (client) : 1,55 mg/L

**532073** Chlore résiduel total (client) : 1,24 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468980  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532074

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne de pompiers  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532074** Chlore résiduel libre (client) : 1,06 mg/L

**532074** Chlore résiduel total (client) : 1,17 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468981  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532075

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : René Lévesque  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532075** Chlore résiduel libre (client) : 0,66 mg/L

**532075** Chlore résiduel total (client) : 0,74 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468982  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532076

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532076** Chlore résiduel libre (client) : 0,36 mg/L

**532076** Chlore résiduel total (client) : 0,46 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468983  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532077

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532077** Chlore résiduel libre (client) : 0,46 mg/L

**532077** Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468984

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532078

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Pompage Curé Boivin  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532078** Chlore résiduel libre (client) : 1,46 mg/L

**532078** Chlore résiduel total (client) : 1,62 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 468985  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 532079

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-17  
Prélevé le : 2019-09-16  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**532079** Chlore résiduel libre (client) : 0,15 mg/L

**532079** Chlore résiduel total (client) : 0,25 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-17
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-17

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470574  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534088

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-26  
Prélevé le : 2019-09-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : André Beauchamp

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Manganèse (Mn) (H2Lab-MET-314) a 3	0,006	mg/L	≤ 0.120 (R)	2019-10-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)  
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada  
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470575  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534089

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-26  
Prélevé le : 2019-09-23  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Provenance de l'eau : Aqueduc  
Lieu de prélèvement : Caserne des Pompiers  
Préleveur : André Beauchamp

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Manganèse (Mn) (H2Lab-MET-314) a 3	0,016	mg/L	≤ 0.120 (R)	2019-10-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470725  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534258

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534258** Chlore résiduel libre (client) : 1,41 mg/L

**534258** Chlore résiduel total (client) : 1,52 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470726  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534259

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534259** Chlore résiduel libre (client) : 1,12 mg/L

**534259** Chlore résiduel total (client) : 1,26 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470727  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534260

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534260** Chlore résiduel libre (client) : 0,19 mg/L

**534260** Chlore résiduel total (client) : 0,26 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	2	UFC/mL	N/A	2019-09-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470728  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534261

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534261** Chlore résiduel libre (client) : 0,39 mg/L

**534261** Chlore résiduel total (client) : 0,46 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470729  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534262

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne des pompiers  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534262** Chlore résiduel libre (client) : 0,91 mg/L

**534262** Chlore résiduel total (client) : 1,12 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	2	UFC/mL	N/A	2019-09-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470730  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534263

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534263** Chlore résiduel libre (client) : 0,61 mg/L

**534263** Chlore résiduel total (client) : 0,69 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	1	UFC/mL	N/A	2019-09-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 470731  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534264

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-09-27  
Prélevé le : 2019-09-27  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre interprétation  
Préleveur : non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534264** Chlore résiduel libre (client) : 0,22 mg/L

**534264** Chlore résiduel total (client) : 0,30 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 4	0	UFC/mL	N/A	2019-09-27
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-09-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-09-27
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 4	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-09-27

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 4 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471070  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534697

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre culturel  
Préleveur : non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534697** Chlore résiduel libre (client) : 0,28 mg/L

**534697** Chlore résiduel total (client) : 0,35 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471071  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534698

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534698** Chlore résiduel libre (client) : 0,76 mg/L

**534698** Chlore résiduel total (client) : 0,86 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471072  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534699

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534699** Chlore résiduel libre (client) : 1,52 mg/L

**534699** Chlore résiduel total (client) : 1,75 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471073  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534700

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Caserne Pompiers  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534700** Chlore résiduel libre (client) : 0,85 mg/L

**534700** Chlore résiduel total (client) : 0,95 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471074  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534701

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Travaux publics  
Préleveur : non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534701** Chlore résiduel libre (client) : 0,57 mg/L

**534701** Chlore résiduel total (client) : 0,66 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	3	UFC/mL	N/A	2019-10-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471075  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534702

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534702** Chlore résiduel libre (client) : 0,49 mg/L

**534702** Chlore résiduel total (client) : 0,56 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	0	UFC/mL	N/A	2019-10-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : 471076  
N° client : 31250  
Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 534703

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2019-10-01  
Prélevé le : 2019-09-30  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : André Beauchamp  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

### Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

**534703** Chlore résiduel libre (client) : 0,56 mg/L

**534703** Chlore résiduel total (client) : 0,69 mg/L

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
B.H.A.A. (H2Lab-BHAA-321) a 3	0	UFC/mL	N/A	2019-10-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2019-10-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2019-10-01
E.coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2019-10-01

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.