



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496266

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565385

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,18	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496267

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565386

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,48	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496268

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565387

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,67	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,90	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496269

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565388

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,15	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,39	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496270

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565389

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Nord Sud  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,54	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496271

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565390

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,81	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,13	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496272

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565391

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2020-06-01
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,09	mg/L	N/A	2020-06-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-02

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél.. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM496273

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 565392

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-02  
Prélevé le : 2020-06-01  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275 Pelerin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	7,10	UpH	N/A	2020-06-01
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	<0,12	UTN	≤ 5 (N)	2020-06-03

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497282

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566564

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497283

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566565

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,09	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,85	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497284

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566566

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Marius Barbeau  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,90	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,15	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497285

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566567

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,73	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497286

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566568

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 875, Pelerin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,17	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,37	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497287

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566569

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,58	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM497288

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 566570

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-09  
Prélevé le : 2020-06-08  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,47	mg/L	N/A	2020-06-08
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,90	mg/L	N/A	2020-06-08
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-09

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498144

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567618

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,02	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498145

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567619

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pélerin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,77	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,99	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498146

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567620

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 2960, Marius-Barbeau  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,33	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	1	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498147

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567621

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René-Lévesque  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,38	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498148

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567622

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte sud  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,73	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,88	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498149

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567623

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Curé Boivin  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,74	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,86	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM498150

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 567624

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-16  
Prélevé le : 2020-06-15  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,95	mg/L	N/A	2020-06-15
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,07	mg/L	N/A	2020-06-15
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-16

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499223

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569016

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,68	mg/L	N/A	2020-06-22
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,94	mg/L	N/A	2020-06-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499224

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569017

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	0,95	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499225

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569018

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 2960, Barbeau  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,42	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499226

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569019

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,42	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499227

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569020

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Côte Sud  
Préleveur : Non identifié  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,88	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499228

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569021

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 910, Curé Boivin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,43	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499229

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569022

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-23  
Prélevé le : 2020-06-22  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : 275, Pellerin  
Préleveur : Mélissa Parodi  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,18	mg/L	N/A	2020-06-23
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,46	mg/L	N/A	2020-06-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2020-06-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2020-06-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2020-06-23

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499397

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569233

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-25  
Prélevé le : 2020-06-25  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Réseau Côte Sud  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,28	mg/L	N/A	2020-06-25
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2020-06-25
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2020-06-25
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2020-06-25

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin  
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5  
Tél. : 819 326-8690  
Sans frais: 1 877 326-8690  
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM499560

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

## CERTIFICAT D'ANALYSES

### Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée  
Boisbriand  
Québec J7G 2J7  
N° téléphone : 450-437-4620  
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

### N° échantillon : 569434

Matrice : Eau potable  
Reçu le : 2020-06-26  
Prélevé le : 2020-06-26  
Etat de l'éch. à la réception : Conforme  
Lieu de prélèvement : Réseau Côte Sud  
Préleveur : S. Florian  
N° réseau : X0008483  
Identification réseau : Boisbriand municipalité  
Code lieu de prélèvement : 0 Réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (M-Client) 6	1,10	mg/L	N/A	2020-06-29
Chlore résiduel total (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2020-06-29
Coliformes totaux (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2020-06-26
E. coli (Présence/Absence) (H2Lab-PA-321) a 3	Absence	/100mL	Absence (N)	2020-06-26

#### Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

#### Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.