



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524112

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597989

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,84	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,07	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524113

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597990

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,30	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,56	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524114

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597991

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2960, M. Barbeau
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,10	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524115

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597992

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,45	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524116

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597993

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,93	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,49	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524117

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597994

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,67	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,91	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524118

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597995

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Interprétation
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2021-01-04
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,07	mg/L	N/A	2021-01-04
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524119

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 597996

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-05
Prélevé le : 2021-01-04
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : S. Florian
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	6,40	UpH	N/A	2021-01-04
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,59	UTN	≤ 5 (N)	2021-01-05

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524821

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598746

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,87	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524822

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598747

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,51	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,70	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524823

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598748

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,40	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524824

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598749

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,55	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524825

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598750

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,35	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,59	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524826

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598751

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,36	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM524827

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 598752

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-12
Prélevé le : 2021-01-11
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : K.B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,88	mg/L	N/A	2021-01-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,96	mg/L	N/A	2021-01-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-12
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-12
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-12

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525472

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599434

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,99	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525473

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599435

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'Interprétation
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,94	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,02	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525474

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599436

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé-Boivin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,35	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,59	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525475

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599437

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,30	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,55	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525476

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599438

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,10	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,24	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525477

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599439

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,43	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM525478

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 599440

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-19
Prélevé le : 2021-01-18
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,14	mg/L	N/A	2021-01-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2021-01-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-19
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-19
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-19

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526185

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600219

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 150, Chauvin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,79	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,99	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526186

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600220

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre d'interprétation
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,93	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526187

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600221

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,58	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526188

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600222

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,56	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	2	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526189

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600223

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,17	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,40	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526190

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600224

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 2959, M. Barbeau
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,51	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.



180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais: 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : SAM526191

N° client : 31250

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand

940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
N° téléphone : 450-437-4620
Email : mdbessette@ville.boisbriand.qc.ca

N° échantillon : 600225

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2021-01-26
Prélevé le : 2021-01-25
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 275, Pelerin
Préleveur : K. B.
N° réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,05	mg/L	N/A	2021-01-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2021-01-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2021-01-26
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2021-01-26
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2021-01-26

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.