180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603358

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040275-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685065 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-30
Prélevé le : 2022-08-29
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,17	mg/L	N/A	2022-08-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,33	mg/L	N/A	2022-08-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602291

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037133-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683831 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,63	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,75	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602289

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037129-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683829 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,98	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602287

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037125-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683827 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,53	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602288

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037127-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683828 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,53	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,71	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602293

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037143-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683833 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,37	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,44	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602290

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037131-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683830 (chalet du parc)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,72	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM602292

Nº client : 31250

Réf. Client : P3037136-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3683832 (ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-23
Prélevé le : 2022-08-22
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chem. de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,25	mg/L	N/A	2022-08-23
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,38	mg/L	N/A	2022-08-23
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-23
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-23

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599463

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029816-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680769 (THM ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 chem de la grande cote
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
***Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1**	n/a	µg/L	N/A	2022-08-19
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	12	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	**90**	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	**100**	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Remarques :

Chloroforme*: Résultats en dehors des normes/recommandations
Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600747

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033234-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682362 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,95	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,13	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600743

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033220-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682358 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,70	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,98	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600745

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033229-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682360 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,04	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600746

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033231-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682361 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,88	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600749

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033238-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682364 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,43	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,65	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600744

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033226-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682359 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,95	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM600748

Nº client : 31250

Réf. Client : P3033236-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3682363 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-16
Prélevé le : 2022-08-15
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,68	mg/L	N/A	2022-08-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2022-08-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-16
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-16
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-16

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599471

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029773-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680778 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,84	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,96	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599467

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029763-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680774 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,46	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,68	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599469

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029768-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680776 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,86	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599468

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029766-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680775 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,50	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,64	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599474

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029797-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680781 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,52	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,67	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599473

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029795-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680780 (ULTRAMAR)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : DEPANNEUR
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,53	mg/L	N/A	2022-08-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2022-08-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-09
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-09
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599472

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029790-02.02

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680779 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	< 0,12	UTN	≤ 5 (N)	2022-08-09

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598053

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012596-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679172 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,68	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,86	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598052

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012607-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679171 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,39	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,50	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598054

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012590-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679173 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,60	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,85	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598051

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012598-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679170 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,18	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,32	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598056

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012600-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679175 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,16	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598055

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012602-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679174 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,72	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,88	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM598057

Nº client : 31250

Réf. Client : P3012605-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3679176 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-02
Prélevé le : 2022-08-01
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2022-08-02
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,79	mg/L	N/A	2022-08-02
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599464

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029815-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680770 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
***Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1**	n/a	µg/L	N/A	2022-08-19
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	11	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	80	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	**91**	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Remarques :
Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599466

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029814-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680772 (parc jean jacque rousseau)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
***Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1**	n/a	µg/L	N/A	2022-08-19
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	12	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	98	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	110	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Remarques :

Chloroforme*: Résultats en dehors des normes/recommandations
Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM599465

Nº client : 31250

Réf. Client : P3029799-01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3680771 (Parc René Levesque THM)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-09
Prélevé le : 2022-08-08
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Levesque
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
***Trihalométhanes (THM)* (STL SOP-00145) a st1**	n/a	µg/L	N/A	2022-08-19
Bromodichlorométhane* (STL SOP-00145) a st1	11	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Bromoforme* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chlorodibromométhane* (STL SOP-00145) a st1	<1	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Chloroforme* (STL SOP-00145) a st1	73	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12
Trihalométhanes totaux* (STL SOP-00145) a st1	**84**	µg/L	≤ 80 (N)	2022-08-12

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation st1 : analyse effectuée au laboratoire 364

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Remarques :
Trihalométhanes totaux*: Résultats en dehors des normes/recommandations

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603886

Nº client : 31250

Réf. Client : P3041421-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685659 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-09-01
Prélevé le : 2022-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,57	mg/L	N/A	2022-09-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,72	mg/L	N/A	2022-09-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-09-02
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-09-02
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-09-02

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603884

Nº client : 31250

Réf. Client : P3041418-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685657 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-09-01
Prélevé le : 2022-08-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,50	mg/L	N/A	2022-09-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,61	mg/L	N/A	2022-09-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	1	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-09-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-09-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-09-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603361

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040271-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685069 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-30
Prélevé le : 2022-08-29
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,02	mg/L	N/A	2022-08-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,15	mg/L	N/A	2022-08-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603356

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040266-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685063 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-30
Prélevé le : 2022-08-29
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,55	mg/L	N/A	2022-08-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,77	mg/L	N/A	2022-08-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603362

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040284-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685068 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-30
Prélevé le : 2022-08-29
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,38	mg/L	N/A	2022-08-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,43	mg/L	N/A	2022-08-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM603360

Nº client : 31250

Réf. Client : P3040286-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3685067 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-08-30
Prélevé le : 2022-08-29
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,38	mg/L	N/A	2022-08-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,43	mg/L	N/A	2022-08-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-08-30
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-08-30
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-08-30

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.