180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609701

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058368-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692164 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,28	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,39	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609702

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058313-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692165 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,57	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	1	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609721

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058374-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692166 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,49	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,59	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609722

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058342-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692167 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,71	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,90	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609723

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058345-01.02

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692168 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (H2Lab-TUR-311) a 3	0,33	UTN	≤ 5 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse



Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com
Signataire :André Languerand, M.Sc. Chimiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/07.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610249

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061030-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692805 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,05	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	11	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610250

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061032-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692806 (cote sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : cote sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,39	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,66	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE LPMQ Marc-Antoine Laurendeau 4142 2018-2022 QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610251

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061034-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692807 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,60	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,77	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610252

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061036-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692808 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,34	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,43	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610253

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061043-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692809 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,65	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610254

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061048-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692810 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,67	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,75	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM610255

Nº client : 31250

Réf. Client : P3061312-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692811 (ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-11
Prélevé le : 2022-10-10
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 855 bd de la grande allée, boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,05	mg/L	N/A	2022-10-11
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,12	mg/L	N/A	2022-10-11
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-11
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-11
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-11

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2022
QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologis
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/14.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611460

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064822-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694131 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,56	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,66	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611461

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064820-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694132 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,49	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,54	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611462

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064816-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694133 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611463

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064814-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694134 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,37	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,00	mg/L	N/A	2022-10-17
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611464

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064812-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694135 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,54	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611466

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064804-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694151 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,94	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,01	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM611467

Nº client : 31250

Réf. Client : P3064810-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3694152 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-18
Prélevé le : 2022-10-17
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,65	mg/L	N/A	2022-10-18
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,95	mg/L	N/A	2022-10-18
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-18
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-18
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-18

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E) — ISABELLE RIECKMANN — Nº 4354 — EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022 — ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/21.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612577

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067751-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695380 (dépanneur UM)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chem. de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612578

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067753-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695381 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,42	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,52	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612579

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067734-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695382 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,98	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612580

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067744-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695383 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,18	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612581

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067728-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695384 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,51	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,68	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612582

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067730-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695385 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,46	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,64	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM612583

Nº client : 31250

Réf. Client : P3067737-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3695386 (chalet du parc)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-25
Prélevé le : 2022-10-24
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Melvin Jean Baptiste
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,78	mg/L	N/A	2022-10-25
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2022-10-25
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-25
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-25

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/28.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613378

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070760-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696353 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,95	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613379

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070766-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696354 (Travaux Publics)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Travaux Publics, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,98	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,13	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613380

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070764-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696355 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,08	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613381

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070762-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696356 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613382

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070758-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696357 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,48	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,62	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613383

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070756-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696358 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,46	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,64	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM613384

Nº client : 31250

Réf. Client : P3070768-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3696359 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-11-01
Prélevé le : 2022-10-31
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,45	mg/L	N/A	2022-11-01
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2022-11-01
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-11-01
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-11-01
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-11-01

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E) — ISABELLE RIECKMANN — Nº 4354 — EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022 — ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/11/04.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609698

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058317-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692161 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,50	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

MICROBIOLOGISTE AGRÉÉ(E)
ISABELLE RIECKMANN
Nº 4354
EXPIRATION D'ADHÉSION 08-10-2022
ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609699

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058322-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692162 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Provenance de l'eau : Aqueduc
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,27	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM609700

Nº client : 31250

Réf. Client : P3058324-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940, Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
Québec J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Email : alapointe@ville.boisbriand.qc.ca

Nº échantillon : 3692163 (Caserne de Pompiers)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2022-10-05
Prélevé le : 2022-10-03
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 1777 Bd Lionel Bertrand, Boisbriand
Préleveur : Simon Fougeret
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,04	mg/L	N/A	2022-10-05
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2022-10-05
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2022-10-05
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2022-10-05
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2022-10-05

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2022/10/11.

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai.