180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871933

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779422-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3975114 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : >12
Lieu de prélèvement : 3700 Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,48	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871934

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779431-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3975115 (usine epuration)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : >12
Lieu de prélèvement : usine épuration
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,45	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,57	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871935

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779420-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3975116 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : >12
Lieu de prélèvement : 910 bd Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,23	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871936

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779429-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620

Nº échantillon : 3975117 (Ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : >12
Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,59	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,71	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871937

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779424-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3975118 (Poste Jean Claude Langlois)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : >12
Lieu de prélèvement : 6855 rue Jean Claude LANGLOIS, Boisbriand
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,93	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,09	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM871939

Nº client : 31250

Réf. Client : P3779426-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3975120 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-08
Prélevé le : 2026-09-07
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : melvin jb
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,89	mg/L	N/A	2026-09-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2026-09-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-08
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-08

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/11.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874297

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785698-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977381 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 3700 Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,43	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2019
QUÉBEC

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874298

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785703-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977382 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,30	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,39	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2019
QUÉBEC

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874299

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785705-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977383 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,53	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16



Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874300

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785710-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977384 (Poste Jean Claude Langlois)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 6855 rue Jean Claude LANGLOIS, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,85	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,99	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16



Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874301

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785712-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977385 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2019
QUÉBEC

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874303

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785701-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3977387 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 910 bd Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,18	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,40	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16

MICROBIOLOGISTE
Marc-Antoine Laurendeau
4142
2018-2019
QUÉBEC

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM874305

Nº client : 31250

Réf. Client : P3785717-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620

Nº échantillon : 3977389 (Ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-15
Prélevé le : 2026-09-14
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : timéo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,76	mg/L	N/A	2026-09-14
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,90	mg/L	N/A	2026-09-14
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-15
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-15
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-15

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire :Marc-Antoine Laurendeau, Microbiologiste agréé.
Laboratoire H2Lab
Date de signature :2026/09/16

Signataire, Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876207

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790602-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979206 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,74	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,86	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876208

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790606-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979207 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,61	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,72	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876209

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790596-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979208 (Poste Jean Claude Langlois)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 6855 rue Jean Claude LANGLOIS, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,02	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,16	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876210

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790598-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979209 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 3700 Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,33	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,54	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876211

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790608-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979210 (Ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,77	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,88	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876212

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790591-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979211 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 910 bd Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	1	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM876213

Nº client : 31250

Réf. Client : P3790610-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3979212 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-22
Prélevé le : 2026-09-21
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : David F
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,23	mg/L	N/A	2026-09-21
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,32	mg/L	N/A	2026-09-21
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-22
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-22
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-22

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/09/25.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877447

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795501-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980387 (Poste Curé Boivin)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 910 bd Curé Boivin, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877448

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795479-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980388 (Hôtel de Ville)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Hôtel de Ville, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,62	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,76	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877449

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795465-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980389 (Poste Côte Sud)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 3700 Côte Sud, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,01	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,11	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877450

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795454-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980390 (Poste Jean Claude Langlois)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 6855 rue Jean Claude LANGLOIS, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,06	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,22	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877451

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795473-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980391 (Parc René Lévesque)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Parc René Lévesque, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,94	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877452

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795513-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980392 (Centre Socio-Culturel)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : Centre Socio-Culturel, Boisbriand
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,15	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,29	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.

180 boul. Norbert-Morin
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 2W5
Tél. : 819 326-8690
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

Nº certificat : SAM877453

Nº client : 31250

Réf. Client : P3795506-01.01

CERTIFICAT D'ANALYSES

Ville de Boisbriand
940. Boul. de la Grande Allée
Boisbriand
QC J7G 2J7
Nº téléphone : 450-437-4620
Votre client : GE-26-2446

Nº échantillon : 3980393 (Ultramar)
Matrice : Eau potable
Reçu le : 2026-09-29
Prélevé le : 2026-09-28
Etat de l'éch. à la réception : Conforme
Lieu de prélèvement : 720 Chemin de la Grande-Côte, Boisbriand, QC J7G 3K7
Préleveur : Timeo BP
Nº réseau : X0008483
Identification réseau : Boisbriand municipalité
Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau
Type de prélèvement : Instantané

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,87	mg/L	N/A	2026-09-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,97	mg/L	N/A	2026-09-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2026-09-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2026-09-29
E. coli (H2Lab-EcCT-321) a 3	0	UFC/100mL	0 (N)	2026-09-29

Légende :
a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :
(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)
(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable
(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980
Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

Document signé électroniquement.
Technologie www.expertlims.com.
Signataire : Isabelle Rieckmann, Microbiologiste.
Laboratoire H2Lab
Date de signature : 2026/10/02.

Microbiologiste, signataire Sainte-Agathe-des-Monts

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention ''Paramètre(s) accrédité(s)'' sont couvert par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.